

Revizní knihy a protokoly pro chlazení a klimatizace

Na základě evropského Nařízení 842/2006/EK - Nařízení o F-plynech a navazujícího zákona na ochranu ovzduší a vyhlášky 279/2009 Sb. je předepsáno používání revizní knihy pro chladicí zařízení, klimatizace a tepelná čerpadla. V současné době musí být revizní kniha vystavena pro každý chladicí okruh s náplní chladiva větší než 3 kg. V době vydání tohoto katalogu je připravována revize Nařízení 842/2006/EK, kde je navrhováno snížení hranice pro velikost náplně na 1kg chladiva.

Schiessl	Produkt	Popis
382.7601	Knihy revizní	Revizní kniha úniků F-plyny



Revizní protokoly dle ČSN-EN 378

Revidované znění normy ČSN-EN 378 předepisuje pravidelné kontroly (revize) chladicích a klimatizačních zařízení. Tyto kontroly by měly být zaměřeny na snížení energetické náročnosti chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel.

Evropské nařízení 91/2002/EK týkající se energetické náročnosti budov předepisuje pravidelné kontroly klimatizačních zařízení je převedeno do české legislativy zákonem 406/2006 Sb. Dále platí ČSN-EN ISO 13790.

Revizní protokoly chladicích zařízení a klimatizačních zařízení splňují po vyplnění požadavky výše uvedených nařízení a norem a je možné je předložit jako doklad o provedené kontrole státním, kontrolním orgánům.

Schiessl	Produkt	Popis
382.7698	Blok protokolů	Blok protokolů pro chladicí zařízení
382.7699	Blok protokolů	Blok protokolů pro klimatizační zařízení



Blok protokolů pro chlazení



Blok protokolů pro klimatizace